

Прокуратурой Гиагинского района на поднадзорной территории выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Прокуратурой Гиагинского района проведена проверка готовности образовательных организаций к началу учебного года 2019-2020.

В ходе проверки выявлены нарушения п. 61 требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» так в МБУК «СОШ № 2» пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Аналогичные нарушения выявлены в МБУК «СОШ № 9».

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района директорам вышеуказанных образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности.